



Akts 145A

Par kājlīstēm telpās ar betona grīdu.

Objekts : Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija
Būvniecības pasūtītājs: Jelgavas Tehnikums reģ.nr. LV90000041031
Adrese : Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgava
Datums : 05.09.2014.
Būvuzņēmējs : SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954
Līgums nr. ERAF/2 (20.12.2013.)
Darbu veicējs : SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954
Projekts: 3 projekts 2 kārtā "Autotransporta" ēka

Akta priekšmets: Uzsākot Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcijas darbus, tika konstatēts, ka ne projekta rasējumos, ne tāmes apjomos nav norādīts, ka telpās ar betona grīdām būtu nepieciešamas kājlīstes.

Uzklausot pasūtītāju un, izanalizējot plānotos darba procesus telpās ar betona grīdu segumiem, ir konstatēts, lai maksimāli pasargātu sienas lejas daļu no eksploatacijas laikā iespējamajiem sienu bojājumiem, minētajās telpās nepieciešamas uzstādīt kājlīstes. Tā kā projekta rasējumos, specifikācijās un tāmē kājlīstes nav paredzētas, tad veidojas

Papildus apjomi :

Telpa			
	Autoapmācības ēka Nr.4		
115	perimetrs	m	36
116	perimetrs	m	24
113	perimetrs	m	11
114	perimetrs	m	8
112	perimetrs	m	22
111	perimetrs	m	32
Kopā pa visām pozīcijām kājlīstes :		m	133

Situācija : Saskaņot minētos apjomus kā papildus apjomus, kas jāizbūvē projekta ietvaros.




SIA "Arčers" pārstāvis :

Autoruzrauga pārstāvis :

SIA "Būves un būvsistēmas" būvuzraugs :

Saņēma izskatīšanai:

Pasūtītāja pārstāvis




14.06.2015 