



Akts nr. 9/VDS

Par ārējās lietuss kanalizācijas K-2, kuru ir veiktas projekta izmaiņas un nav iekļauta projekta apjomos.

Projekts nr.1. Būvniecības darbi. Tāme 3-3; Ārējā lietuss kanalizācija K-2.

Objekts : **Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija**

Būvniecības pasūtītājs: **Jelgavas Tehnikums reģ.nr. LV90000041031**


Adrese : **Pulkveža Oskara Kalpakaielā 37, Jelgava**

Datums : **04.06.2014.**

Būvuzņēmējs : **SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954**

Līgums nr. **ERAF/2 (20.12.2014.)**

Akta priekšmets: Sakarā ar to, ka projektā paredzētas ēku teknes ar diametru 110 mm, autoruzraudzības kārtībā tika nomainītas ārējās lietuss kanalizācijas K-2, lietuss ūdeņu izvadu no zemes diametru maiņa no Dn160 uz Dn110 mm ar tīrīšanas lūku.



Kopējais papildus apjoms:

<i>Darbu veids</i>	<i>Mērv.</i>	<i>daudzums</i>
Ārējā lietuss kanalizācija K-2.		
Jauna izvada no zemes izbūve		
PVC dubultzamas Dn160 montāža	gab.	26
PVC pārejas Dn160/110 montāža	gab.	26
Caurules Dn110 PVC montāža	m	6
Tīrīšanas lūkas Dn110 montāža	gab.	26



Pielikumā :Ieraksts autoruzraudzības žurnālā

Situācija :Saskaņot minētos apjomus kā papildus darbu apjomus, kas jāizbūvē projekta ietvaros.

SIA „Arčers” pārstāvis:

Būvuzraugs:

Autoruzraudzības pārstāvis:

Pasūtītāja pārstāvis:

SIA „VDS” :

23.04.2015 *[Signature]* Saskaņots izstrādāšanai

Jāņem vērā
Izstrādājamais φ160
(Hidrauliskās līnijas)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
46.	23.10.	Sakarīniet ēdēji uz pārta no kafijas kafijas (600x30)		Mm K.BEIDZINIS	Aldis Dambis 23.10.2014		
47.	23.10.	Mīkmes skafja caur- le kopā ar šķēķi		Mm K.BEIDZINIS	Aldis Dambis 23.10.2014		
48.	23.10.	galds tievā.					
		5-ks izskaidrojis pērtu-					
		jaus pārtgriezā izli-					
		ņotājam nolēva					
49.	23.10.	5-ks izskaidrojis pērtu-					
		jaus apzīmēto pērtu-					
		to tēmu 1. un 2. stāva					
		nēdējam, aude:					
50.	23.10.	Sakarīniet izskaidro		Mm K.BEIDZINIS	Aldis Dambis 23.10.2014		
51.	23.10.	Sakarīniet izskaidro					
		K-2 izskaidro izli-					
		no zemas 110 eur kērti aude					
		liks					
52.	30.10.	Prāta izliedz. u. st.		Mm K.BEIDZINIS	Aldis Dambis 23.10.2014		
		saņemotā kopā ar					