



Akts nr. 10-09.12.2014.

Par flīzētu grīdlīstu izbūvi.

Objekts : Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija, Skola
Būvniecības pasūtītājs: Jelgavas Tehnikums reģ.nr. LV90000041031
Adrese : Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgava
Datums : 09.12.2014.
Būvuzņēmējs : SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954
Līgums nr. ERAF/2 (20.12.2014.)

Akta priekšmets :

Ēkai "DARBNĪCAS ĒKA 1. STĀVS UN PĀREJA UZ SKOLU" saskaņā ar Interjera projekta lapām IN-6, IN-17 telpām 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 sienas tiek krāsotas, bet grīdas betonētas, tomēr ekspluatējot šīs telpas būs problēmas tīrīt telpu stūrus un tiks bojāta apdare. Tehniskajā projektā nav nekādu risinājumu!

Risinājums:

Lai nodrošinātu kvalitatīvu telpu ekspluatāciju un, lai netiktu ar bojāta sienas apdare ar iekārtām un telpu tīrāmajām mašīnām, nepieciešams izbūvēt grīdlīsti, jānoflīzē 10cm augstumā sienas sadurvieta ar betona grīdu.

Darba apjomi:

Nr.p.k.	Nosaukums	Mērv.	Apjoms
1.	DARBNĪCAS ĒKA 1. STĀVS UN PĀREJA UZ SKOLU		
1.1.	Kājlīstes telpās 1.01., 1.02, 1.03, 1.04	m	340

Situācija : Saskaņot minētos darbu apjomos, kas nepieciešami būvprojekta realizācijai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un izstrādāto būvprojektu.

SIA "Arčers" būvdarbu vadītājs :

Autoruzrauga pārstāvis :

SIA "Būves un būvsistēmas" būvuzraugs :

Saņemts izskatīšanai 2015 18. MARTS Pasūtītāja pārstāvis

Pasūtītāja pārstāvis :