



Akts nr. 42-20.02.2015.
Par zemo radiatoru uzstādīšanu.

Objekts : **Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija**
Būvniecības pasūtītājs: **Jelgavas Tehnikums reģ.nr. LV90000041031**
Adrese : **Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgava**
Datums : **20.02.2015.**
Būvuzņēmējs : **SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954**
Līgums nr. **ERAF/2 (20.12.2014.)**

Akta priekšmets: Realizējot Tehniskā projekta Apkures sistēmas apjomus tika secināts, ka objektā „Skolas ēka 1.,2. stāva un pārejas (skolas ēka - dienesta viesnīca)” telpās nr.1.30; 2.05; 2.06; 2.07.; 2.32 pēc radiatoru montāžas pabeigšanas radiatori būs priekšā logiem un logu vērtņēm.

Risinājums: Jāizbūvē objektā „Skolas ēka 1.,2. stāva un pārejas (skolas ēka - dienesta viesnīca)” telpās nr.1.30; 2.05; 2.06; 2.07.; 2.32 zemie radiatori.

Pamatojums: Rasējumi AVK-2i-C; AVK-4i-C (Ieraksts Autoruzraudzības žurnālā Nr.3 (18.02.2015.))

3	18.02.2015.	Izstrādāts izmērījumu rasējums AVK-3i-B; AVK-4i-C; AVK-4i-B; AVK-2i-C un AVK-1 sistēmas specifikācija.	[Paraksts]	[Paraksts]	✓
4.	18.02.2015.	Izstrādāts pavadušu plāns ar iekārtu iestatīšanu. Rasējumi nodoti izstrādes kārtā BK-1-6-01; BK-1-6-02; BK-1-6-03; BK-1-6-04; BK-1-6-05; BK-1-6-06; BK-1-6-07.	[Paraksts]	[Paraksts]	
	04.03.2015.	Izstrādāti izmērījumu rasējumi AVK-3i-B; AVK-5i; AVK-4i-B	[Paraksts]	[Paraksts]	

Kopējais apjoms:

Izslēdzamie darbi		
Apkures radiators ar stiprinājumiem, atgaisošanas korķi un gala korķi CV21-50-10, 1098w	gab.	4
Apkures radiators ar stiprinājumiem, atgaisošanas korķi un gala korķi CV11-50-08, 650w	gab.	3
Apkures radiators ar stiprinājumiem, atgaisošanas korķi un gala korķi CV11-50-06, 487w	gab.	2
Apkures radiators ar stiprinājumiem, atgaisošanas korķi un gala korķi CV33-50-14, 2754w	gab.	1
Apkures radiators ar stiprinājumiem, atgaisošanas korķi un gala korķi CV11-50-11, 894w	gab.	2



Papildus darbi		
Apkures radiators ar stiprinājumiem, atgaisošanas korķi un gala korķi VKO33-200-1100, 1100w	gab.	4
Apkures radiators ar stiprinājumiem, atgaisošanas korķi un gala korķi VKO33-200-700, 700w	gab.	3
Apkures radiators ar stiprinājumiem, atgaisošanas korķi un gala korķi VKO33-200-1000, 1000w	gab.	2
Apkures radiators ar stiprinājumiem, atgaisošanas korķi un gala korķi VKO33-200-600, 600w	gab.	2
Apkures radiators ar stiprinājumiem, atgaisošanas korķi un gala korķi VKO33-200-3000, 3000w	gab.	1

Situācija : Saskaņot minētos darbu apjomus, kas nepieciešami būvprojekta realizācijai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un izstrādāto būvprojektu.

SIA „Arčers” pārstāvis

Būvuzraugs

Autoruzraudzības pārstāvis

Saņemts

Pasūtītāja pārstāvis