

RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS
AVK-1	Vispārīgie rādītāji (Sporta zāle)
AVK-2	Apkure un ventilācija. 1.stāva plāns (Sporta zāle)
AVK-3	Ventilācija. 2.stāva plāns (Sporta zāle)
AVK-4	Ventilācija. Jumta plāns (Sporta zāle)
AVK-5	Aksenometrija. (Sporta zāle)
	Specifikācijas (Sporta zāle)

IEKĀRTU DATI

APZĪ- MĒ- JUMS	SK.	APKALPOJAMĀS TELPAS (TEHNOLOĢISKĀS IEKĀRTAS) NOSAUKUMS	IEKĀRTAS. AGREGĀTA TIPS	VENTILĀTORS					ELEKTRODZINĒJS					GAISA SILDĪTĀJS					
				TIPS. SPRĀDZIEN- DROŠĪBAS IZPILDĪJUMS	Nr.	STĀ- VOKLIS	L, m3/h	P, Pa	n, apgr./ min	TIPS. SPRĀDZIEN- DROŠĪBAS IZPILDĪJUMS	N, kW	n, apgr./ min	TIPS	GAISA TEMP.°C		SILTUMA PATĒRIŅŠ kW	P, Pa		
														NO	LĪDZ				
PN8	1	Skatīt rasējumā	Recair 3C				+5650	300		400/ 50/ 3	3.04	2700		13.2°	25.0°	22.2	18	FlaktWoods	
			Recair 3C				-5650	250		400/ 50/ 3	3.04	2700						FlaktWoods	

Ši būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs

Diāna Zalāne

(vārds un uzvārds)

10-0716

(sertifikāta nr.)

30.05.2013

(datums)

(paraksts)

Ši būvprojektaSATdaļas risinājumi atbilstLatvijas būvnormatīviem,kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs

Dailis Buliņš

(vārds un uzvārds)

50-1565


(sertifikāta nr.)

30.05.2013

(datums)

(paraksts)

GENERĀLPROJEKTĒTĀJS: DIĀNAS ZALĀNES PROJEKTU BIROJS" Reģ. Nr. 51203018671				Liepajas iela 1-1, Kuldīga, Kuldīgas n. LV-3301 tālr. +371 63322601 e-pasts: projekti@projekti.biz									
PASŪTĪTĀJS: JELGAVAS TEHNIKUMS Reģ. Nr. 2834002415				Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001 tālr. +371 63025605 fakss +371 63025605 e-pasts: sekretare_jav@apollo.lv				"DGD Projekti" INŽENIERTĪKLU PROJEKTĒŠANAS BIROJS Reģ.Nr. 40103512036 Būvkomersanta Reģ.Nr. 9663-R dgdprojekti@gmail.com +371 29167632					
BŪVOBJEKTS:								AVK					
Vispārīgie radītāji (Sporta zāle)								STADIJA		LAPA		LAPAS	
								TP		AVK-1			
								Pasūtījuma Nr.				14-2013	
								Arhīva reģ. Nr.				14-2013	



TĀVA TELPU EKSPLIKĀCI		
Nr.	Telpas nosaukums	Platība
SPORTA ZĀLE		
1.01	Sporta telpa	56.67
1.02	Gaitenis	15.62
1.03	Inventāra noliktava	9.78
1.04	Skolotāju istaba	14.96
1.05	Sporta zāle	272.90
		369.93 m²

Apzīmējumi

Ø18x1	Vara cauruļvada sienas biezums, mm
	Vara cauruļvada ārējais Ø, mm
DN40	Tērauda ūdens-gāzes caurule, nosacītais diametrs 40mm

CV 21-20-12, 684W	Jauda
	Garums
	Augstums
	Radiatora tips
Purmo Ventil Compact	


Nr.1.1	Radiatora Nr. projektā
×	Noslēgventilis
×	Balansēšanas vārsts


S 11	turpgaitas cauruļvads apkures sistēmas
S 12	atpakaļgaitas cauruļvads apkures sistēmas
	nosūces plafons
	pieplūdes plafons


	taisnstūrveida gaisa vads (nosūce)
	apaļš gaisa vads (nosūce)
	taisnstūrveida gaisa vads (pieplūde)
	apaļš gaisa vads (pieplūde)
	pāreja
	droseljvārsts


Piezīmes:


1. Apkures maģistrālos cauruļvadus izolēt ar siltumizolāciju ACE PAROC 30mm biezumā pēc attiecīgā cauruļvada diametra.
2. Apkures stāvvadus izolēt ar siltumizolāciju K-FLEX-EC 13mm biezumā pēc attiecīgā cauruļvada diametra.
3. Radiatoriem uzstādīt RA2000 sērijas termostata galvu (Danfoss).
4. Radiatorus pieslēgt izmantojot H-tipa bloku radiatora apakšas pieslēgumam.

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS: DIĀNAS ZALĀNES PROJEKTU BIROJS" Reģ. Nr. 51203018671				Liepājas iela 1-1, Kuldīga, Kuldīgas n. LV-3301 tālr. +371 63322601 e-pasts: projekti@projekti.biz										
PASŪTĪTĀJS: JELGAVAS TEHNIKUMS Reģ. Nr. 2834002415				Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001 tālr. +371 63025605 fakss +371 63025605 e-pasts: sekretare_jav@apollo.lv		"DGD Projekti" INŽENIERTĒKĻU PROJEKTĒŠANAS BIROJS Reģ.Nr. 40103512036 Būvkomersanta Reģ.Nr. 9863-R dgdprojekti@gmail.com +371 29167632								
BŪVOBJEKTS:				JELGAVAS TEHNIKUMA REKONSTRUKCIJA JELGAVA, PULKVEŽA OSKARA KALPAKA IELA 37 (PROJEKTS Nr.4)			AVK							
				Apkure un ventilācija. 1.stāva plāns (Sporta zāle)			STADIJA		LAPA		LAPAS			
PROJ. VADĪTĀJS							D.BULIŅŠ		TP		AVK-2			
IZSTRĀDĀJA							J.DREIMANIS							
									Pasūtījuma Nr.		14-2013			
									Arhīva reģ. Nr.		14-2013			




<div>ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS: DĪĀNAS ZALĀNES PROJEKTU BIROJS" Reģ. Nr. 51203018671</div>				<div>Liepājas iela 1-1, Kuldīga, Kuldīgas n. LV-3301 tālr. +371 63322601 e-pasts: projekti@projekti.biz</div>				<div> DĪĀNAS ZALĀNES PROJEKTU BIROJS</div>		
<div>PASŪTĪTĀJS: JELGAVAS TEHNIKUMS Reģ. Nr. 2834002415</div>				<div>Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001 tālr. +371 63025605 fakss +371 63025605 e-pasts: sekretare_jav@apollo.lv</div>				<div>"DGD Projekti" INŽENIERITKLU PROJEKTĒŠANAS BIROJS Reģ. Nr. 40103512036 Būvkomersanta Reģ.Nr. 9663-R dgdprojekti@gmail.com +371 29167632</div>		
<div>BŪVOBJEKTS: JELGAVAS TEHNIKUMA REKONSTRUKCIJA JELGAVA, PULKVEŽA OSKARA KALPAKA IELA 37 (PROJEKTS Nr.4)</div>								<div>AVK</div>		
<div>Ventilācija. 2.stāva plāns (Sporta zāle)</div>								STADIJA	LAPA	LAPAS
								TP	AVK-3	
								Pasūtījuma Nr.		14-2013
								Arhīva reģ. Nr.		14-2013



<div>ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS: DIĀNAS ZALĀNES PROJEKTU BIROJS" Reģ. Nr. 51203018671</div>				<div>Liepajas iela 1-1, Kuldīga, Kuldīgas n. LV-3301 tālр. +371 63322601 e-pasts: projekti@projekti.biz</div>				<div> SIA DIĀNAS ZALĀNES PROJEKTU BIROJS</div>											
<div>PASŪTĪTĀJS: JELGAVAS TEHNIKUMS Reģ. Nr. 2834002415</div>				<div>Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001 tālр. +371 63025605 fakss +371 63025605 e-pasts: sekretare_jav@apollo.lv</div>				<div>"DGD Projekti" INŽENIERTĪKLU PROJEKTEŠANAS BIROJS Reģ.Nr. 40103512036 Būvkomersanta Reģ.Nr. 9663-R dgdprojekti@gmail.com +371 29167632</div>											
<div>BŪVOBJEKTS:</div>								<div>JELGAVAS TEHNIKUMA REKONSTRUKCIJA JELGAVA, PULKVEŽA OSKARA KALPAKA IELA 37 (PROJEKTS Nr.4)</div>								<div>AVK</div>			
								<div>Ventilācija. Jumta plāns (Sporta zāle)</div>				STADIJA		LAPA		LAPAS			
PROJ. VADĪTĀJS		D.BULIŅŠ										TP		AVK-4					
IZSTRĀDĀJA		J.DREIMANIS																	
												Pasūtījuma Nr.				14-2013			
												Arhīva reģ. Nr.				14-2013			

PN-8 sajaukšanas mezgli




Apzīmējumi

- Apzīmējumi
- gaisa vads izolācijā
 - pieplūdes gaisa vads
 - nosūces gaisa vads
 - gaisa regulēšanas vārsts
 - gaisa regul. vārsts ar el.piedz.
 - pāreja
 - ugunsdrošības vārsts

Ø18x1	CV 21-20-12, 684W	Nr.1.1
Vara cauruļvada sienas biezums, mm	Jauda	Radiatora Nr. projektā
Vara cauruļvada ārējais Ø, mm	Garums	
	Augstums	
	Radiatora tips	
DN40	Purmo Ventil Compact	
Tērauda ūdens-gāzes caurule, nosacītais diametrs 40mm		
		Ł Lodveida ventlis
		⌘ Balansēšanas vārsts ar skrūvi

Piezīmes:

1. Apkures maģistrālos cauruļvadus izolēt ar siltumizolāciju ACE PAROC 30mm biezumā pēc attiecīgā cauruļvada diametra.
2. Apkures stāvvadus izolēt ar siltumizolāciju K-FLEX-EC 13mm biezumā pēc attiecīgā cauruļvada diametra.
3. Radiatoriem uzstādīt RA2000 sērijas termostata galvu (Danfoss).
4. Radiatorus pieslēgt izmantojot H-tipa bloku radiatora apakšas pieslēgumam.

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS: DĪĀNAS ZALĀNES PROJEKTU BIROJS* Reģ. Nr. 51203018671				Liepājas iela 1-1, Kuldīga, Kuldīgas n. LV-3301 tālr. +371 63322601 e-pasts: projekti@projekti.biz				 "DGD Projekti" INŽENIERTĒKLU PROJEKTĒŠANAS BIROJS Reģ. Nr. 40103510038 Būvkomersanta Reģ. Nr. 9663-R dgdprojekti@gmail.com +371 29167632			
PASŪTĪTĀJS: JELGAVAS TEHNIKUMS Reģ. Nr. 2834002415				Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001 tālr. +371 63025605 fakss +371 63025605 e-pasts: sekretare_jav@apollo.lv				"DGD Projekti"			
BŪVOBJEKTS: JELGAVAS TEHNIKUMA REKONSTRUKCIJA JELGAVA, PULKVEŽA OSKARA KALPAKA IELA 37 (PROJEKTS Nr.4)								AVK			
PROJ. VADĪTĀJS		D.BULIŅŠ		Aksenometrija (Sporta zāle)				STADIJA		LAPA	
IZSTRĀDĀJA		J.DREIMANIS						TP		AVK-5	
								Pasūtījuma Nr.		14-2013	
								Arhīva reģ. Nr.		14-2013	